



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003. г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

664003. г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел. 25-79-98, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Усть-Илимск
(место составления акта)

« 15 » сентября 2016 г.

(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 115**

В период с « 14 » часов « 00 » минут « 12 » сентября 2016 г. по « 16 » часов « 40 » ми-
нут « 12 » сентября 2016 г., с «10» часов «30» минут «15» сентября 2016 г. по «12» часов
«00» минут «15» сентября 2016 г. по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.
Светлова 1.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района по пожарному надзору И.В. Никитченко № 115 от 16.08.2016 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О., должность руководителя органа государственного контроля (надзора), из-
давшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Облостное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Лидер».

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Иркутской области.

(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при
проведении выездной проверки): Директор ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Лидер» Малоземова Н.П.

(Ф.И.О.)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района по пожарному надзору Богатырёв А.А.

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке
экспертов, экспертных организаций указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

Государственный инспектор по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» по АХР Домнина Е.В.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Характеристика здания:

Дом-интернат общего типа. Класс функциональной пожарной опасности Ф.1. Здание состоит из 3-х корпусов 2-х этажных зданий с цокольным этажом, корпуса соединены между собой теплыми переходами на уровне 1-го этажа. Здание 2 степени огнестойкости. Отопление центральное водяное. Освещение электрическое, замеры сопротивления изоляции выполнены в 2016 г. Кровля двухскатная шиферная по деревянной обрешетке с чердачными помещениями, выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли. Стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 2-х пожарных гидрантов К-150, расположенных на территории объекта вблизи здания на расстоянии 30 и 50 м соответственно. Здание оборудовано АПС и СОУЭ 3-го типа. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения огнетушителями ОП-5, ведется журнал учета огнетушителей. Обслуживающий персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания типа ГДЗК-У в количестве 39 шт. В наличии имеются носилки с жесткими поручнями – 7шт, мягкие – 11шт.

В ходе проведения проверки: нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов) **не выявлены.**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены.**

Прилагаемые документы:

1. копия распоряжения о проведении проверки от « 16 » августа 2016 года № 115.
2. учредительные документы юридического лица.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Усть-Илимска и

Усть-Илимского района по пожарному надзору

Богатырев Александр Александрович

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 15 » сентября 2016 г.

> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» Малоземова Н.П.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » сентября 2016 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

Государственный инспектор по пожарному надзору

