

ОЗНАКОМЛЕН:

Заместитель межрайонного прокурора

юрист 1 класса


В.Н. Матханов

«10» февраля 2016

АКТ

по результатам проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации

10.02.2016

г.Усть-Илимск

Усть-Илимской межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов Отдела надзорной деятельности по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому райсму ГУ МЧС России по Иркутской области проведена выездная проверка ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска».

Основание проведения проверки: задание прокуратуры области о проведении проверки в специализированных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

Реквизиты юридического лица: ИНН 38170255449, ОГРН 1043802003805, КПП 381701001, местонахождение: г.Усть-Илимск, ул. Светлова, 1, тел. 7-39-21, 7-37-52, директор Учреждения Малоземова Наталья Павловна.

Продолжительность выездной, документарной проверки: 05.02.2016.

Лица, проводившие проверку: помощник межрайонного прокурора юрист 2 класса Артемьева Е.В., государственный инспектор по пожарному надзору Отдела надзорной деятельности по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району ГУ МЧС России по Иркутской области Алифиренко Н.П.

Общие сведения об Учреждении.

Учредителем учреждения является Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Дата открытия Учреждения – 25.05.1994, плановая наполняемость составляет 115 человек, штатная численность – 82,5. В доме-интернате функционируют 2 отделения: общее (54 человек) и милосердие (61 человека).

По состоянию на 02.02.2016 численность работников учреждения составила 80 человек.

Основными видами деятельности Учреждения являются предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном

обслуживании, в соответствии с Порядками предоставления социальных услуг, утвержденными нормативно-правовыми актами учредителя (код 85.31); предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и функций учредителя, на которые учреждение уполномочено в соответствии с действующим законодательством; осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных полномочий учредителя в соответствии с п.3 ст.26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами.

К объектам Учреждения отнесены: двухэтажное жилое кирпичное здание Дома-интерната общей площадью 2415,3 кв.м, которое используется для реализации Учреждением услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в стационарном обслуживании; двухэтажное нежилое кирпичное здание бани общей площадью 64,7 кв.м, которое нуждается в реконструкции; одноэтажное нежилое здание – кирпичное здание хозяйственного склада с подвалом общей площадью 80,4 кв.м; одноэтажное нежилое гипсоблочное здание теплой автостоянки закрытого типа общей площадью 49,2 кв.м.

Учреждением зарегистрировано право оперативного управления на двухэтажное жилое кирпичное здание Дома-интерната, двухэтажное нежилое кирпичное здание бани, одноэтажное нежилое кирпичное здание хозяйственного склада с подвалом, одноэтажное нежилое гипсоблочное здание теплой автостоянки закрытого типа.

Имеется согласия собственника на передачу Учреждению прав ведения и (или) использования имущества (приказ Комитета по управлению государственным имуществом Иркутской области от 31.07.2006 № 480/и «О закреплении объекта недвижимости», Распоряжение Правительства Иркутской области от 28.11.2011 № 397-рп «О переименовании областных государственных учреждений социального обслуживания»).

Учреждением заключен договор от 26.11.2015 № 217 с индивидуальным предпринимателем Митюгиным А.В. на утилизацию ртутьсодержащих ламп б/у, использованных шприцев.

Персональную ответственность за несоблюдение действующего законодательства в сфере пожарной безопасности несет директор Учреждения Малоземова Н.П., ответственной за противопожарную безопасность, организацию работы по охране окружающей среды (в части работы с ртутьсодержащими лампами) является заместитель директора по АХР Домнина Е.В., имеются необходимые должностные инструкции.

Приказом директора Учреждения от 11.01.2016 № 9 утвержден план противопожарных мероприятий на 2016 г., добровольное пожарное формирование из числа работников Учреждения в количестве 8 человек, утвержденное приказом от 12.01.2015 № 2, оставлено в прежнем составе.

Учреждением заключен договор от 01.01.2016 № 7-ПС на оказание услуг по передаче сигнала о пожаре; контракт от 01.01.2016 № 242 с ООО МПКФ «АРКЛТД» на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и электромагнитных замков (АПС).

Организационная и научно-методическая база по вопросам пожарной безопасности в учреждении сформирована следующим образом: обучение должностных лиц производится с отрывом от производства, после приема на работу и с последующей периодичностью не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

Приобретение информационно-наглядных пособий производится по мере необходимости. На момент проверки в Учреждении в достаточном количестве имеются знаки пожарной безопасности, информационные плакаты, которые размещены на стендах Учреждения, в наличии стенд «Пожарная безопасность».

После обучения должностных лиц в НОУ ДПО УИ АШ ДОСААФ России в сентябре 2015 г. Учреждением получен диск ОГБОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС и ПБ» с учебно-методическим пособием для должностных лиц и специалистов ГО ЧС с информацией по пожарной безопасности. Актуальность нормативно-правовой базы по пожарной безопасности проверяется и обновляется посредством правовой системы «Консультант+».

Бюджетные средства в целях обеспечения пожарной безопасности и потребностям на 2015 г. не выделялись, потребности удовлетворены за счет внебюджетных трансфертов и составили 122 860,17 руб.

При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 г. включены расходы для удовлетворения потребностей в сфере пожарной безопасности; данные расходы финансируются за счет внебюджетных средств Учреждения; в отдел охраны труда и пожарной безопасности, мобилизационной подготовки Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 20.01.2016 подана заявка на потребность в лимитах по программе «Пожарная безопасность».

Сведения о ранее проводимых проверках на соблюдение Учреждением требований пожарной безопасности.

23.12.2015 проведена практическая отработка плана эвакуации при пожаре на примере вводной о возникновении пожара в квартире № 8 Учреждения, время обнаружения условного пожара и окончания эвакуации составило 6 минут.

В целом, автоматическая пожарная сигнализация исправна, система оповещения людей при пожаре (СОУЭ третьего типа), количество выходов с каждого этажа не менее двух, знаки пожарной безопасности соответствуют предъявляемым требованиям. В наличии 68 газодымозащитных комплектов типа ГДЗК-У, мягких носилок 15 шт., носилок с жесткими поручнями – 7 шт., 6 шт. электрических фонарей. Выводы по результатам проверки: эвакуация проведена организованно. Своевременное сообщение о пожаре по телефону в пожарную часть, задействована система оповещения, организована немедленная эвакуация людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации. Организована проверка наличия людей и работников, эвакуируемых из здания, по имеющимся спискам и журналам.

Объект оборудован современными автоматическими системами пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре, первичными средствами пожаротушения, наружным противопожарным водоснабжением, персонал обучен действиям при возникновении пожара и обеспечен средствами защиты органов дыхания и спасательными средствами (носилки, электрические фонари) для эвакуации.

В ходе практической отработки плана эвакуации из здания эвакуировано 101 человек, проживающих в интернате, из них 62 человека с ограниченной мобильностью в силу заболеваний, 42 работника Учреждения.

Рекомендовано: провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом, дополнительное обучение по применению первичных средств пожаротушения, поскольку эвакуация постоянно проживающих людей с ограниченными возможностями передвижения в ночное время затруднена ввиду того, что количество персонала, входящих в ночную смену, составляет 6 человек.

По результатам настоящей проверки установлено следующее.

1. Соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

Здание ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска» по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.1 – детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (не квартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детские учреждения, 2 степени огнестойкости, общей площадью 2415,3 кв.м, отопление централизованное, освещение электрическое, вентиляция естественная. Кровля – металлический профлист по деревянной обрешетке..

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения эвакуации людей о пожаре, с выводом сигнала на пульт пожарной охраны.

По результатам проверки нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено, объект соответствует нормам пожарной безопасности.

Помощник межрайонного прокурора
юрист 2 класса



Е.В. Артемьева

С актом ознакомлен (а):

и.о. директора Данил «12» 02 2016

(должность, подпись)

Данилина ЕВ

комиссия суда почета

12.02.2016г

Данил