



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-98, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по г. Усть-Илимску, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам

666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск-11, ул. Энтузиастов 31, а/я 691,

тел. 6-29-42 E-mail: uigrn2004@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 51/1/1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

юридического лица –

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЬХ «ЛИДЕР»

в лице законного представителя –

Директора ОГБУСО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЬХ И ИНВАЛИДОВ «ЛИДЕР» - Ключниковой Ирины Николаевны

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В периоды с 10 часов 30 минут до 16 часов 45 минут « 15 » марта 2021 года по адресу: 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Светлова, 1 (здание интерната); 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Братское шоссе, 41/1 (здание интерната).

(место проведения проверки)

Государственным инспектором по пожарному надзору по г. Усть-Илимску, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам Калашниковым Александром Васильевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Зданий, сооружений, помещений юридического лица –

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЬХ «ЛИДЕР»

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с специалистом по пожарной безопасности ОГБУСО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЬХ И ИНВАЛИДОВ «ЛИДЕР» - Петрушиным И.Г.

(указываются должности, Ф.И.О. лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно- го места выявленного нару- шения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности	От- мет- ка о вы- полн- ении
1	2	3	4	5
<u>Здание интерната, расположенного по адресу: 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Братское шоссе, 41/1</u>				
1.	Допускается эксплуатация	Основание: ст. 1, 4, 6 ФЗ № 123 от	10.03.2022г	

	<p>автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре, не отвечающей требованиям нормативных документов (согласно акта технического освидетельствования АУПС, СОУЭ в здании интерната ОГБУСО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЬХ И ИНВАЛИДОВ «ЛИДЕР» 15.01.2021 года).</p> <p><b><u>22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» пункт 54, 17.</u></b></p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.	
2.	Объект защиты не обеспечен исправным состоянием внутреннего противопожарного водоснабжения. (не удовлетворяет требованиям СП 10.13130.2009; СНиП 2.04.01 (акт испытаний ВПВ на работоспособность от 04.03.2021г.)	<p><b><u>Основание: ст. 1, 4, 6 ФЗ № 123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» пункт 48</u></b></p> <p>Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	10.03.2022г

*Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.*

*При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.*

*В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.*

*Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.*

(подпись)

*Государственный инспектор г. Усть-Илимска,  
Усть-Илимского и Нижнеильимского районов*

«29» 03 2021г.

*Предписание для исполнения получил:*

### по пожарному надзору

Калашников А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Директор ОГБУСО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ  
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЬХ И ИНВАЛИДОВ «ЛИДЕР»  
- Ключникова Ирина Николаевна

«      »                                  2021г.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*Телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 8(3952) 399999*